

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/23/2018

Cieszyn, 06.03.2018 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przepompownia Jelenica, ul. A. Brody, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **14.02.2018 r.**  
sprawozdania z badań nr: **192 z dnia 17.02.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie monitoringu kontrolnego.*

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

p.o. PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA  
SANITARNEGO W CIESZYNIE

  
TERESA WAŁGA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/53/2017

Cieszyn, 11.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Hydrant, ul. Myśliwska, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**  
sprawozdania z badań nr: **1063 z dnia 01.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczona do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* po modernizacji sieci wodociągowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrów tj.: Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, żelazo, azotyny, azotany, mangan, twardość, chlorki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, zapach, smak oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*Teresa Wałga*  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strządała *PS*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *TG*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/53/2017

Cieszyn, 11.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Pizzeria, ul. Traugutta, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**  
sprawozdania z badań nr: **1069 z dnia 01.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* po modernizacji sieci wodociągowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrów tj.: Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, żelazo, azotyny, azotany, mangan, twardość, chlorki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, zapach, smak oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strządała  
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/53/2017

Cieszyn, 11.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Hydrant, ul. P. Tadeusza, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**  
sprawozdania z badań nr: **1064 z dnia 01.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczona do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* po modernizacji sieci wodociągowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrów tj.: Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, żelazo, azotyny, azotany, mangan, twardość, chlorki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, zapach, smak oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak**.

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNI  
TERESA WALGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strządala  
Sprawdził: Teresa Gawęda

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Cieszynie

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/53/2017

Cieszyn, 11.10.2017 r.

## Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Hydrant, ul. Lipowska, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**  
sprawozdania z badań nr: **1065 z dnia 01.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* po modernizacji sieci wodociągowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrów tj.: Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, żelazo, azotyny, azotany, mangan, twardość, chlorki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, zapach, smak oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

*Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*Teresa Gawęda*  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *PS*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *TG*

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Cieszynie

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/53/2017

Cieszyn, 11.10.2017 r.

## Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Apteka DOZ, ul. Skoczowska, 43-450 Ustroń**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**  
sprawozdania z badań nr: **1066 z dnia 01.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* po modernizacji sieci wodociągowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrów tj.: Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, żelazo, azotyny, azotany, mangan, twardość, chlorki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, zapach, smak oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

*Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYŃNIE  
*Teresa Gawęda*  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/53/2017

Cieszyn, 11.10.2017 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Sanatorium Uzdrowiskowe „Narcyz”,  
ul. Zdrojowa 9, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **29.08.2017 r.**

sprawozdania z badań nr: **1068 z dnia 01.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej* po modernizacji sieci wodociągowej w zakresie monitoringu kontrolnego i dodatkowych parametrów tj.: Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, żelazo, azotyny, azotany, mangan, twardość, chlorki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2015 r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, zapach, smak oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYŃNIE  
*[Podpis]*  
TERESA GAWĘDA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Paulina Strzdała *[Podpis]*  
Sprawdził: Teresa Gawęda *[Podpis]*