

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/161/2017

Cieszyn, 17.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.**

ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **10.10.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-525/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/468-3-3/2017 z dnia 12.10.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczona do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1522.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNI
TERESA WAJCA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/160/2017

Cieszyn, 17.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec**

ul. Lipowa 20, 43-450 Ustroń

wodociąg publiczny: **Ustroń Poniwiec**

data poboru próbki wody: **10.10.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-524/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/468-3-2/2017 z dnia 12.10.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczona do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1521.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/154/2017

Cieszyn, 05.10.2017 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 1, 43-450 Ustron**

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **26.09.2017 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-503/17**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/452-3-3/2017 z dnia 29.09.2017 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1456.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).


W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów jak: barwa, smak, zapach.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNI

TERESA WAŁGA
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Sporządził: Elżbieta Węglorz
Sprawdził: Teresa Gawęda