

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Graniczna 79, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4444433; /33/4444422

e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

NS-HK.903.2.52.2025

Cieszyn, 13.04.2025 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Ustroń Poniwiec**

ul. Akacjowa, 43-450 Ustroń

kran w pomieszczeniu dozowania podchlorynu

wodociąg publiczny: **Ustroń Poniwiec**

data poboru próbki wody: **06.05.2025 r.**

sprawozdania z badań:

- **próbki nr 548 z dnia 09.05.2025 r. – Dział Laboratorium Wody Wisła Czarne**
- **SB/50207/05/2025 z dnia 12.05.2025 r., nr laboratoryjny próbki 115208/05/2025, Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy B.

Badania przeprowadzono w **Dziale Laboratorium Wody Wisła Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła** o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz **Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach, OWO (ogólny węgiel organiczny) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanej próbce wody stwierdzono niższe, niż zalecane ze względów zdrowotnych, wartości parametrów: twardość i magnez. Powyższe rozporządzenie nie nakłada dla danych parametrów uzupełniania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne minimalnej ich zawartości określonych w rozporządzeniu.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWIDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Graniczna 79, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4444433; fax. /33/4444422;

e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

NS-HK.903.2.53.2025

Cieszyn, 12.05.2025 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przedszkole nr 4**

ul. Wiśniowa 13, 43-450 Ustroń

kran w pomieszczeniu wodomierzowym

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **06.05.2025 r.**

sprawozdanie z badań próbki nr: **550 z dnia 09.05.2025 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów glin i enterokoki.

Badania przeprowadzono w **Dziale Laboratorium Wody Wisła Czarne ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYŃIE
PIOTR PRZEWODZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Graniczna 79, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4444433; fax. /33/4444422;

e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

NS-HK.903.2.53.2025

Cieszyn, 12.05.2025 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Wodociąg Ziemi Cieszyńskie Sp. z o.o.**

ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustron

kran w kotłowni przy wodomierzu

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **06.05.2025 r.**

sprawozdanie z badań próbki nr: **549 z dnia 09.05.2025 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów glin i enterokoki.

Badania przeprowadzono w **Dziale Laboratorium Wody Wisła Czarne ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWODZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Graniczna 79, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4444433; fax. /33/4444422;

e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

NS-HK.903.1.45.2025

Cieszyn, 20.05.2025 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Oddział Szpitalny Klinika Ustroń
ul. Myśliwska 32, 43-450 Ustroń
kran w pokoju socjalnym, poziom -1 (przyziemie)**

wodociąg: **ujęcie indywidualne**

data poboru próbki wody: **12.05.2025 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **166/HK/W/2025**

sprawozdanie z badań nr: **OL-BŚ.9051.1.134-01.2025 z dnia 15.05.2025 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z ujęcia indywidualnego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie parametrów grupy A oraz parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, numer próbki: 719.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: mętność, barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYŃIE
PIOTR PRZEWODZING